

令和7年度 水質検査結果

①北吉井浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－									
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満	－									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.003	－									
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.005	－									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.001未満	－									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.002	－									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.009	－									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01未満	－									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－									
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.4	5.6	5.1									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	83.4	－									
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	126	－									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－									
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－									
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満									
47	pH値		5.8～8.6	7.3	7.3	7.2									
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
－	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005※	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
基準判定				適合	適合	適合									

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

②南吉井浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－									
16	シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－									
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満	－									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.002	－									
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.004	－									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.001未満	－									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.002	－									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.021	－									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.02	－									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－									
38	塩化物イオン	mg/L	200	15.8	15.6	11.4									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	81.6	－									
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	148	－									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－									
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－									
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満									
47	pH値		5.8～8.6	7.1	7.1	7									
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
－	ペ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペ ^o ルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	－											
基 準 判 定				適合	適合	適合									

※厚生労働省で定めている暫定目標値

③拝志浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－									
16	シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－									
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.002	－									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.003	－									
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.008	－									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.003	－									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01	－									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01未満	－									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－									
38	塩化物イオン	mg/L	200	9	9.2	7.7									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	59.5	－									
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	108	－									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－									
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－									
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.4	0.3									
47	pH値		5.8～8.6	7.4	7.8	7.5									
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
－	ペ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペ ^o ルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	－											
基 準 判 定				適合	適合	適合									

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

④上林浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1									
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－									
16	シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－									
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.004	－									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001	－									
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.008	－									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.003	－									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.013	－									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01未満	－									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－									
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.6	3.8	3.3									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	38.5	－									
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	76	－									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－									
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－									
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満									
47	pH値		5.8～8.6	8.1	8.3	8.2									
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
－	ペ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペ ^o ルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	－											
基 準 判 定				適合	適合	適合									

※厚生労働省で定めている暫定目標値

⑤川内浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0	1									
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.003	－									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－									
16	シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－									
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.23	－									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満	－									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.005	－									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.003	－									
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.002	－									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.007	－									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.004	－									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.002	－									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.002	－									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.65	－									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.08	－									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－									
38	塩化物イオン	mg/L	200	8.3	8.4	8.7									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	80	－									
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	158	－									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－									
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－									
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3	0.3未満									
47	pH値		5.8～8.6	7.6	7.6	7.6									
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.3	0.1未満									
－	ペ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペ ^o ルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	－											
基 準 判 定				適合	適合	適合									

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

⑥土谷浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－									
16	シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－									
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.008	－									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001未満	－									
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.011	－									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.003	－									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.005	－									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01未満	－									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－									
38	塩化物イオン	mg/L	200	4.9	4.9	4.9									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	48.5	－									
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	74	－									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－									
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－									
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.5	0.4									
47	pH値		5.8～8.6	7.7	7.7	7.7									
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
－	ペ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペ ^o ルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	－											
基 準 判 定				適合	適合	適合									

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

⑦松瀬川浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.002	－									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－									
16	シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－									
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.004	－									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.014	－									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001未満	－									
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.006	－									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.019	－									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.002	－									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.36	－									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.06	－									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.1	－									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－									
38	塩化物イオン	mg/L	200	4.3	4.3	4.2									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	122	－									
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	188	－									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－									
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－									
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.4	0.3未満									
47	pH値		5.8～8.6	7.7	8	7.6									
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.2	0.1									
－	ペ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペ ^o ルフルオロオktan酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	－											
基 準 判 定				適合	適合	適合									

※厚生労働省で定めている暫定目標値

令和7年度 水質検査結果

⑧問屋大屋敷浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0									
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず									
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－									
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－									
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－									
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－									
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－									
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－									
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－									
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－									
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－									
16	シス-1,2-ジ ^o クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ ^o クロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－									
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－									
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－									
20	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－									
21	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－									
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－									
23	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.017	－									
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－									
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001未満	－									
26	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－									
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.019	－									
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－									
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.002	－									
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－									
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－									
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.018	－									
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－									
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－									
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.02	－									
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－									
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－									
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.2	5.3	5.1									
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	18	－									
40	蒸発残留物	mg/L	500	－	52	－									
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－									
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－									
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－									
45	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－									
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.6	0.7	0.6									
47	pH値		5.8～8.6	7.1	7.1	7									
48	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	度	5	1未満	1	1未満									
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満									
－	ペ ^o ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペ ^o ルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005 ※	－											
基 準 判 定				適合	適合	適合									

※厚生労働省で定めている暫定目標値