令和８年度 水質検査結果

①北吉井浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.002										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	-	0.000005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.001未満										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.005										
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.009										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.002										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.002										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.018										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.02										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.5	5.0										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	71.2										
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	129										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.4										
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.2										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	1未満	2										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.2										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和８年度 水質検査結果

②南吉井浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	-	0.000005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.001未満										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.003										
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.006										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.001未満										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.003										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.018										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.02										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
39	塩化物イオン	mg/L	200	14.8	10.4										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	74.8										
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	154										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満										
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.1	7.0										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	1未満	1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和８年度 水質検査結果

③拝志浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	-	0.000005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.004										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.003										
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.011										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.004										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001未満										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.014										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.01										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
39	塩化物イオン	mg/L	200	9.6	7.2										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	54.6										
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	110										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.4										
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	7.4										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	1未満	1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和８年度 水質検査結果

④上林浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	1										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	-	0.000005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.002										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.003										
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.008										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.003										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001未満										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.030										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.01未満										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.8	3.5										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	35.6										
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	86										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満										
48	ｐＨ値		5.8～8.6	8.0	8.2										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	1未満	1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和８年度 水質検査結果

⑤川内浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.002										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	-	0.000005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.39										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.001										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.005										
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.012										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.004										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.002										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.27										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.04										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.08										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
39	塩化物イオン	mg/L	200	9.5	9.4										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	82.0										
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	176										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3	0.3										
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.5	7.5										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	1未満	1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和８年度 水質検査結果

⑥土谷浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	-	0.000005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.007										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.011										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.004										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001未満										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.005未満										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.01未満										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
39	塩化物イオン	mg/L	200	4.8	5.2										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	43.4										
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	80										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.6	0.5										
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.6	7.6										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	1未満	1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和８年度 水質検査結果

⑦松瀬川浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	1										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	-	0.000005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.003										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001										
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.007										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.003										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001未満										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.063										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.03										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
39	塩化物イオン	mg/L	200	4.2	4.5										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	134										
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	222										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.4										
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.6	7.6										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	1未満	1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和８年度 水質検査結果

⑧問屋大屋敷浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	-	0.000005未満										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.018										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.013										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001未満										
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.021										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.015										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.003										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001未満										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.009										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.01										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.8	5.4										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	16.8										
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	54										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	1.0	0.7										
48	ｐＨ値		5.8～8.6	6.9	6.9										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	2	1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和８年度 水質検査結果

⑨新村地区

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	-										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	-										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	-										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	-	-										
21	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
22	塩素酸	mg/L	0.6	-	-										
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	-										
24	クロロホルム	mg/L	0.06	-	-										
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	-										
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	-										
27	臭素酸	mg/L	0.01	-	-										
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	-										
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	-										
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	-										
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	-										
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	-										
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	-										
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
39	塩化物イオン	mg/L	200	7.9	7.7										
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	-										
41	蒸発残留物	mg/L	500	-	-										
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	-										
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	-										
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	-										
46	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.5										
48	ｐＨ値		5.8～8.6	6.7	6.7										
49	味		異常でない	異常なし	異常なし										
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
51	色度	度	5	1未満	1未満										
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										