

令和８年度 水質検査結果

①北吉井浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1	0	0							
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.002	－	－	0.002							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－	－	0.10							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.005	－	－	0.007							
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.009	－	－	0.016							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.002	－	－	0.003							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.002	－	－	0.006							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.018	－	－	0.021							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－	－	0.03未満							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.02	－	－	0.02							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.5	5.0	5.1	5.2	5.6							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	71.2	－	－	78.1							
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	129	－	－	144							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－							
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.6	0.4							
48	pH値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1							
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	2	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合							

令和８年度 水質検査結果

②南吉井浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－	－	0.09							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.003	－	－	0.005							
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.006	－	－	0.010							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.001未満	－	－	0.001							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.003	－	－	0.004							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.018	－	－	0.010							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－	－	0.03未満							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.02	－	－	0.02							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
39	塩化物イオン	mg/L	200	14.8	10.4	13.3	10.7	11.2							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	74.8	－	－	79.5							
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	154	－	－	162							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－							
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満							
48	pH値		5.8～8.6	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0							
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合							

令和8年度 水質検査結果

③拝志浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1	0	0							
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001	－	－	0.002							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－	－	0.39							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.004	－	－	0.006							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.003	－	－	0.007							
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.011	－	－	0.022							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.004	－	－	0.007							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－	－	0.003							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.014	－	－	0.008							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－	－	0.03未満							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01	－	－	0.02							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
39	塩化物イオン	mg/L	200	9.6	7.2	9.5	8.2	10.4							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	54.6	－	－	73.5							
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	110	－	－	142							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－							
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4							
48	pH値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.6	7.5	7.7							
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合							

令和８年度 水質検査結果

④上林浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	1	1	0	1							
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－	－	0.10							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.002	－	－	0.005							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.003	－	－	0.004							
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.008	－	－	0.014							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.003	－	－	0.005							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.030	－	－	0.012							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－	－	0.03未満							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01未満	－	－	0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.8	3.5	3.5	3.1	4.5							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	35.6	－	－	44.4							
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	86	－	－	95							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－							
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満							
48	pH値		5.8～8.6	8.0	8.2	8.2	8.3	8.5							
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合							

令和８年度 水質検査結果

⑤川内浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1	1	0							
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.002	－	－	0.002							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.39	－	－	0.52							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001	－	－	0.005							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.005	－	－	0.008							
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.012	－	－	0.023							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.004	－	－	0.007							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.002	－	－	0.003							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.27	－	－	0.47							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.04	－	－	0.03未満							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.08	－	－	0.20							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
39	塩化物イオン	mg/L	200	9.5	9.4	9.2	9.3	8.4							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	82.0	－	－	79.5							
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	176	－	－	162							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－							
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5							
48	pH値		5.8～8.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7							
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.9							
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合							

令和８年度 水質検査結果

⑥土谷浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
22	塩素酸	mg/L	0.60	－	0.06	－	－	0.10							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.007	－	－	0.011							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001未満	－	－	0.004							
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.011	－	－	0.023							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.004	－	－	0.008							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.005未満	－	－	0.005未満							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－	－	0.03未満							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01未満	－	－	0.01未満							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
39	塩化物イオン	mg/L	200	4.8	5.2	4.9	5.1	5.2							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	43.4	－	－	50.4							
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	80	－	－	82							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－							
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4							
48	pH値		5.8～8.6	7.6	7.6	7.5	7.3	7.6							
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合							

令和８年度 水質検査結果

⑦松瀬川浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	1	1	0	0							
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001	－	－	0.005							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.019							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－	－	0.09							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.003	－	－	0.005							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001	－	－	0.002							
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.007	－	－	0.011							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.003	－	－	0.004							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.063	－	－	0.028							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03	－	－	0.12							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.03	－	－	0.24							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
39	塩化物イオン	mg/L	200	4.2	4.5	4.6	4.6	4.7							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	134	－	－	195							
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	222	－	－	298							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－							
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5							
48	pH値		5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5							
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	2							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.7							
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合							

令和８年度 水質検査結果

⑧問屋大屋敷浄水場

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	－	－	－							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－							
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－	－	0.20							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.018	－	－	0.033							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.013	－	－	0.018							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.021	－	－	0.038							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.015	－	－	0.012							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.003	－	－	0.005							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.001未満	－	－	0.001未満							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.009	－	－	0.012							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－	－	0.03							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.01	－	－	0.03							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－							
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.8	5.4	4.9	4.7	5.5							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	16.8	－	－	20.3							
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	54	－	－	68							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満							
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－							
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	1.0	0.7	1.0	1.0	0.7							
48	pH値		5.8～8.6	6.9	6.9	7.1	7.0	7.1							
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	2	1未満	2	1	2							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合							

令和８年度 水質検査結果

⑨新村地区

No.	項 目 名	単位	基準値 (以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0							
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず							
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	0.0003未満	－	－							
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	0.00005未満	－	－							
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	0.001未満	－	－							
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	0.002	－	－							
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	0.001未満	－	－							
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	0.002未満	－	－							
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	－	0.004未満	－	－							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	－	0.001未満	－	－							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	1.9	－	－							
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	0.14	－	－							
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	0.02	－	－							
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	0.0002未満	－	－							
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	0.005未満	－	－							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	－	－	0.001未満	－	－							
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	0.001未満	－	－							
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	0.0003未満	－	－							
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	0.001未満	－	－							
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	－	0.000005未満	－	－							
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	0.001未満	－	－							
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	－	0.21	－	－							
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	－	0.002未満	－	－							
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	－	0.001未満	－	－							
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	－	0.003未満	－	－							
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	－	0.001	－	－							
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	－	0.001未満	－	－							
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	－	0.001	－	－							
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	－	0.003未満	－	－							
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	－	0.001未満	－	－							
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	－	0.001未満	－	－							
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	－	0.008未満	－	－							
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	0.027	－	－							
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	0.02未満	－	－							
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	－	0.03未満	－	－							
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	0.23	－	－							
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	10	－	－							
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	0.005未満	－	－							
39	塩化物イオン	mg/L	200	7.9	7.7	7.7	7.9	7.9							
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	－	82	－	－							
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	－	137	－	－							
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	0.02未満	－	－							
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	－	0.000001未満	－	－							
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	－	0.000001未満	－	－							
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	－	0.005未満	－	－							
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	0.0005未満	－	－							
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.5	0.3	0.5	0.4							
48	pH値		5.8～8.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7							
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満							
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							
基準判定				適合	適合	適合	適合	適合							