令和８年度 水質検査結果

①北吉井浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1	0	0	3	1					
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－	－	－					
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－	－	－					
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－	－					
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.002	－	－	0.002	－	－					
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－	－					
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－	－					
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－	－	－					
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－	－	－					
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－	－	－					
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－	－	－					
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－	－					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	－	－	－	－	－	－	－					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－	－					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－	－					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－	－					
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－	－					
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－	－					
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－	－	0.10	－	－					
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－					
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－					
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－					
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.005	－	－	0.007	－	－					
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－					
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.009	－	－	0.016	－	－					
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－					
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.002	－	－	0.003	－	－					
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.002	－	－	0.006	－	－					
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－					
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.018	－	－	0.021	－	－					
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－	－					
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－					
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.02	－	－	0.02	－	－					
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－	－	－					
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－	－					
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.5	5.0	5.1	5.2	5.6	5.8	4.7					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	71.2	－	－	78.1	－	－					
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	129	－	－	144	－	－					
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－	－					
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－					
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－					
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－					
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－	－	－					
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.4	0.3未満	0.6	0.4	0.3未満	0.4					
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1					
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
52	濁度	度	2	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
基　　準　　判　　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和８年度 水質検査結果

②南吉井浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	－	－	－	－	－	－	－					
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	－	－	－	－	－	－	－					
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－	－					
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－					
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－	－					
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－	－					
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	－	－	－	－	－	－	－					
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	－	－	－	－	－	－	－					
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	－	－	－	－	－	－	－					
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	－	－	－	－	－	－	－					
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－	－					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	－	－	－	－	－	－	－					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	－	－	－	－	－	－	－					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－	－					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－	－					
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	－	0.000005未満	－	－	0.000005未満	－	－					
21	ベンゼン	mg/L	0.01	－	－	－	－	－	－	－					
22	塩素酸	mg/L	0.6	－	0.06未満	－	－	0.09	－	－					
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－					
24	クロロホルム	mg/L	0.06	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－					
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－					
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	－	0.003	－	－	0.005	－	－					
27	臭素酸	mg/L	0.01	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－					
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	－	0.006	－	－	0.010	－	－					
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－					
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－					
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	－	0.003	－	－	0.004	－	－					
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－					
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.018	－	－	0.010	－	－					
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－	－					
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－					
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	－	0.02	－	－	0.02	－	－					
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	－	－	－	－	－	－	－					
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	－	－	－	－	－	－	－					
39	塩化物イオン	mg/L	200	14.8	10.4	13.3	10.7	11.2	13.8	11.5					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	－	74.8	－	－	79.5	－	－					
41	蒸発残留物	mg/L	500	－	154	－	－	162	－	－					
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	－	－	－	－	－	－	－					
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－					
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－					
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－					
46	フェノール類	mg/L	0.005	－	－	－	－	－	－	－					
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.4					
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0					
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
基　　準　　判　　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和８年度 水質検査結果

③拝志浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1	0	0	2	0					
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	−	−	−	−	−	−	−					
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	−	−	−	−	−	−	−					
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	−	0.001	−	−	0.002	−	−					
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	−	−	−	−	−	−	−					
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	−	0.004未満	−	−	0.004未満	−	−					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	−	−	−	−	−	−	−					
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	−	−	−	−	−	−	−					
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	−	−	−	−	−	−	−					
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	−	−	−	−	−	−	−					
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	−	−	−	−	−	−	−					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	−	−	−	−	−	−	−					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	−	−	−	−	−	−	−					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	−	0.000005未満	−	−	0.000005未満	−	−					
21	ベンゼン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
22	塩素酸	mg/L	0.6	−	0.06未満	−	−	0.39	−	−					
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−					
24	クロロホルム	mg/L	0.06	−	0.004	−	−	0.006	−	−					
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−					
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	−	0.003	−	−	0.007	−	−					
27	臭素酸	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	−	0.011	−	−	0.022	−	−					
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−					
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	−	0.004	−	−	0.007	−	−					
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	−	0.001未満	−	−	0.003	−	−					
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−					
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.014	−	−	0.008	−	−					
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	−	−	−	−	−	−	−					
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	−	0.03未満	−	−	0.03未満	−	−					
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.01	−	−	0.02	−	−					
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	−	−	−	−	−	−	−					
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	−	−	−	−	−	−	−					
39	塩化物イオン	mg/L	200	9.6	7.2	9.5	8.2	10.4	10.1	7.8					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	−	54.6	−	−	73.5	−	−					
41	蒸発残留物	mg/L	500	−	110	−	−	142	−	−					
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	−	−	−	−	−	−	−					
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	−	−					
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	−	−					
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−					
46	フェノール類	mg/L	0.005	−	−	−	−	−	−	−					
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.4	0.5	0.5					
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	7.4	7.6	7.5	7.7	7.6	7.5					
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
基　　準　　判　　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和８年度 水質検査結果

④上林浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	1	1	0	1	5	36					
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	−	−	−	−	−	−	−					
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	−	−	−	−	−	−	−					
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001	−	−					
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	−	−	−	−	−	−	−					
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	−	0.004未満	−	−	0.004未満	−	−					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	−	−	−	−	−	−	−					
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	−	−	−	−	−	−	−					
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	−	−	−	−	−	−	−					
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	−	−	−	−	−	−	−					
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	−	−	−	−	−	−	−					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	−	−	−	−	−	−	−					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	−	−	−	−	−	−	−					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	−	0.000005未満	−	−	0.000005未満	−	−					
21	ベンゼン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
22	塩素酸	mg/L	0.6	−	0.06未満	−	−	0.10	−	−					
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−					
24	クロロホルム	mg/L	0.06	−	0.002	−	−	0.005	−	−					
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−					
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	−	0.003	−	−	0.004	−	−					
27	臭素酸	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	−	0.008	−	−	0.014	−	−					
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−					
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	−	0.003	−	−	0.005	−	−					
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−					
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.030	−	−	0.012	−	−					
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	−	−	−	−	−	−	−					
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	−	0.03未満	−	−	0.03未満	−	−					
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−					
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	−	−	−	−	−	−	−					
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	−	−	−	−	−	−	−					
39	塩化物イオン	mg/L	200	3.8	3.5	3.5	3.1	4.5	4.4	3.4					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	−	35.6	−	−	44.4	−	−					
41	蒸発残留物	mg/L	500	−	86	−	−	95	−	−					
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	−	−	−	−	−	−	−					
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	−	−					
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	−	−					
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−					
46	フェノール類	mg/L	0.005	−	−	−	−	−	−	−					
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.4					
48	ｐＨ値		5.8～8.6	8.0	8.2	8.2	8.3	8.5	8.4	8.2					
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
基　　準　　判　　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和８年度 水質検査結果

⑤川内浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	1	1	0	4	0					
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	−	−	−	−	−	−	−					
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	−	−	−	−	−	−	−					
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	−	0.002	−	−	0.002	−	−					
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	−	−	−	−	−	−	−					
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	−	0.004未満	−	−	0.004未満	−	−					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	−	−	−	−	−	−	−					
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	−	−	−	−	−	−	−					
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	−	−	−	−	−	−	−					
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	−	−	−	−	−	−	−					
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	−	−	−	−	−	−	−					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	−	−	−	−	−	−	−					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	−	−	−	−	−	−	−					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	−	0.000005未満	−	−	0.000005未満	−	−					
21	ベンゼン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
22	塩素酸	mg/L	0.6	−	0.39	−	−	0.52	−	−					
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−					
24	クロロホルム	mg/L	0.06	−	0.001	−	−	0.005	−	−					
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−					
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	−	0.005	−	−	0.008	−	−					
27	臭素酸	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	−	0.012	−	−	0.023	−	−					
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−					
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	−	0.004	−	−	0.007	−	−					
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	−	0.002	−	−	0.003	−	−					
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−					
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.27	−	−	0.47	−	−					
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	−	−	−	−	−	−	−					
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	−	0.04	−	−	0.03未満	−	−					
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.08	−	−	0.20	−	−					
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	−	−	−	−	−	−	−					
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	−	−	−	−	−	−	−					
39	塩化物イオン	mg/L	200	9.5	9.4	9.2	9.3	8.4	8.0	7.5					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	−	82.0	−	−	79.5	−	−					
41	蒸発残留物	mg/L	500	−	176	−	−	162	−	−					
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	−	−	−	−	−	−	−					
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	−	−					
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	−	−					
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−					
46	フェノール類	mg/L	0.005	−	−	−	−	−	−	−					
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	0.5					
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.5	7.5	7.7	7.5	7.7	7.6	7.6					
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.9	0.3	0.1未満					
基　　準　　判　　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和８年度 水質検査結果

⑥土谷浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	−	−	−	−	−	−	−					
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	−	−	−	−	−	−	−					
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	−	−	−	−	−	−	−					
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	−	0.004未満	−	−	0.004未満	−	−					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	−	−	−	−	−	−	−					
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	−	−	−	−	−	−	−					
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	−	−	−	−	−	−	−					
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	−	−	−	−	−	−	−					
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	−	−	−	−	−	−	−					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	−	−	−	−	−	−	−					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	−	−	−	−	−	−	−					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	−	0.000005未満	−	−	0.000005未満	−	−					
21	ベンゼン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
22	塩素酸	mg/L	0.60	−	0.06	−	−	0.10	−	−					
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−					
24	クロロホルム	mg/L	0.06	−	0.007	−	−	0.011	−	−					
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−					
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	−	0.001未満	−	−	0.004	−	−					
27	臭素酸	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	−	0.011	−	−	0.023	−	−					
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−					
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	−	0.004	−	−	0.008	−	−					
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−					
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−					
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	−	−	−	−	−	−	−					
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	−	0.03未満	−	−	0.03未満	−	−					
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.01未満	−	−	0.01未満	−	−					
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	−	−	−	−	−	−	−					
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	−	−	−	−	−	−	−					
39	塩化物イオン	mg/L	200	4.8	5.2	4.9	5.1	5.2	5.3	4.4					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	−	43.4	−	−	50.4	−	−					
41	蒸発残留物	mg/L	500	−	80	−	−	82	−	−					
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	−	−	−	−	−	−	−					
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	−	−					
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	−	−					
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−					
46	フェノール類	mg/L	0.005	−	−	−	−	−	−	−					
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	1.0	0.7					
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.6	7.6	7.5	7.3	7.6	7.6	7.5					
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満					
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
基　　準　　判　　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和８年度 水質検査結果

⑦松瀬川浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	1	1	0	0	1	0					
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	−	−	−	−	−	−	−					
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	−	−	−	−	−	−	−					
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	−	0.001	−	−	0.005	−	−					
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	−	−	−	−	−	−	−					
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	−	0.004未満	−	−	0.019	−	−					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	−	−	−	−	−	−	−					
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	−	−	−	−	−	−	−					
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	−	−	−	−	−	−	−					
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	−	−	−	−	−	−	−					
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	−	−	−	−	−	−	−					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	−	−	−	−	−	−	−					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	−	−	−	−	−	−	−					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	−	0.000005未満	−	−	0.000005未満	−	−					
21	ベンゼン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
22	塩素酸	mg/L	0.6	−	0.06未満	−	−	0.09	−	−					
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−					
24	クロロホルム	mg/L	0.06	−	0.003	−	−	0.005	−	−					
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−					
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	−	0.001	−	−	0.002	−	−					
27	臭素酸	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	−	0.007	−	−	0.011	−	−					
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−	−					
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	−	0.003	−	−	0.004	−	−					
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−					
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.063	−	−	0.028	−	−					
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	−	−	−	−	−	−	−					
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	−	0.03	−	−	0.12	−	−					
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.03	−	−	0.24	−	−					
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	−	−	−	−	−	−	−					
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	−	−	−	−	−	−	−					
39	塩化物イオン	mg/L	200	4.2	4.5	4.6	4.6	4.7	4.0	4.0					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	−	134	−	−	195	−	−					
41	蒸発残留物	mg/L	500	−	222	−	−	298	−	−					
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	−	−	−	−	−	−	−					
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	−	−					
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	−	−					
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−					
46	フェノール類	mg/L	0.005	−	−	−	−	−	−	−					
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.5					
48	ｐＨ値		5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5					
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満					
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.7	0.1未満	0.2					
基　　準　　判　　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和８年度 水質検査結果

⑧問屋大屋敷浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	−	−	−	−	−	−	−					
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	−	−	−	−	−	−	−					
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001	−	−					
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	−	−	−	−	−	−	−					
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	−	0.004未満	−	−	0.004未満	−	−					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	−	−	−	−	−	−	−					
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	−	−	−	−	−	−	−					
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	−	−	−	−	−	−	−					
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	−	−	−	−	−	−	−					
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	−	−	−	−	−	−	−					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	−	−	−	−	−	−	−					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	−	−	−	−	−	−	−					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	−	0.000005未満	−	−	0.000005未満	−	−					
21	ベンゼン	mg/L	0.01	−	−	−	−	−	−	−					
22	塩素酸	mg/L	0.6	−	0.06未満	−	−	0.20	−	−					
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−	−					
24	クロロホルム	mg/L	0.06	−	0.018	−	−	0.033	−	−					
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	0.013	−	−	0.018	−	−					
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
27	臭素酸	mg/L	0.01	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	−	0.021	−	−	0.038	−	−					
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	0.015	−	−	0.012	−	−					
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	−	0.003	−	−	0.005	−	−					
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−	−					
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−	−					
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.009	−	−	0.012	−	−					
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	−	−	−	−	−	−	−					
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	−	0.03未満	−	−	0.03	−	−					
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	−	0.01	−	−	0.03	−	−					
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	−	−	−	−	−	−	−					
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	−	−	−	−	−	−	−					
39	塩化物イオン	mg/L	200	5.8	5.4	4.9	4.7	5.5	5.2	4.2					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	−	16.8	−	−	20.3	−	−					
41	蒸発残留物	mg/L	500	−	54	−	−	68	−	−					
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	−	−	−	−	−	−	−					
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	−	−					
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	−	−					
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−	−					
46	フェノール類	mg/L	0.005	−	−	−	−	−	−	−					
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	1.0	0.7	1.0	1.0	0.7	1.7	1.4					
48	ｐＨ値		5.8～8.6	6.9	6.9	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1					
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5	2	1未満	2	1	2	3	2					
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
基　　準　　判　　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					

令和８年度 水質検査結果

⑨新村地区

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0	0	0	0	1	0					
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず					
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	−	−	0.0003未満	−	−	−	−					
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	−	−	0.00005未満	−	−	−	−					
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	0.001未満	−	−	−	−					
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	0.002	−	−	0.001未満	−					
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	−	−	0.001未満	−	−	−	−					
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	−	−	0.002未満	−	−	−	−					
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	−	−	0.004未満	−	−	0.004未満	−					
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−					
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	−	−	1.9	−	−	1.6	−					
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	−	−	0.14	−	−	0.14	−					
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	−	−	0.02	−	−	−	−					
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	−	−	0.0002未満	−	−	−	−					
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	−	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−					
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−					
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	−	−	0.001未満	−	−	−	−					
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	−	−	0.0003未満	−	−	−	−					
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	−	−	0.001未満	−	−	−	−					
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	0.00005	−	−	0.000005未満	−	−	0.000005未満	−					
21	ベンゼン	mg/L	0.01	−	−	0.001未満	−	−	−	−					
22	塩素酸	mg/L	0.6	−	−	0.21	−	−	0.26	−					
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02	−	−	0.002未満	−	−	0.002未満	−					
24	クロロホルム	mg/L	0.06	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−					
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−					
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	−	−	0.001	−	−	0.002	−					
27	臭素酸	mg/L	0.01	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−					
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1	−	−	0.001	−	−	0.002	−					
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	−	−	0.003未満	−	−	0.003未満	−					
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−					
31	ブロモホルム	mg/L	0.09	−	−	0.001未満	−	−	0.001未満	−					
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	−	−	0.008未満	−	−	0.008未満	−					
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	−	−	0.027	−	−	−	−					
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	−	−	0.02未満	−	−	0.02未満	−					
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	−	−	0.03未満	−	−	0.03未満	−					
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0	−	−	0.23	−	−	−	−					
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	−	−	10	−	−	−	−					
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	−	−	0.005未満	−	−	−	−					
39	塩化物イオン	mg/L	200	7.9	7.7	7.7	7.9	7.9	8.2	7.3					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	−	−	82	−	−	90	−					
41	蒸発残留物	mg/L	500	−	−	137	−	−	171	−					
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	−	−	0.02未満	−	−	−	−					
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001	−	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	−					
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	−	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	−					
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	−	−	0.005未満	−	−	0.005未満	−					
46	フェノール類	mg/L	0.005	−	−	0.0005未満	−	−	−	−					
47	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5					
48	ｐＨ値		5.8～8.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.9					
49	味		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満					
52	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					
基　　準　　判　　定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合					