


露店等の火災予防対策チェックリスト

チェック項目を参照に実施状況を確認して下さい。

項目	チェック
① 開設場所	
避難経路等が確保された配置であるか、客席を近接させない等火災予防上の安全に配慮した配置である。	<input type="checkbox"/>
② 消火器の準備	
4型以上の業務用消火器を1店舗1本準備している。	<input type="checkbox"/>
破損や腐食等のない消火器を準備している。	<input type="checkbox"/>
③ 火気器具全般	
安定した状態で設置している。	<input type="checkbox"/>
店周辺に可燃物を置いていない。	<input type="checkbox"/>
コンロ周辺15cm以内に可燃物を置いていない。	<input type="checkbox"/>
火災予防上安全な距離をとっている。	<input type="checkbox"/>
④ LPガス	
販売店等からボンベの使用方法和異常時における連絡先の説明、確認している。	<input type="checkbox"/>
LPガス用の器具を使い、ひび割れ等、劣化しているホースを使用していない。	<input type="checkbox"/>
ボンベ転倒防止措置し、直射日光を避け、通気性の良い場所に設置している。	<input type="checkbox"/>
ゴムホースには抜け防止用のホースバンド等を使用している。	<input type="checkbox"/>
使用していない時や使用後はバルブを閉めている。	<input type="checkbox"/>
⑤ カセットコンロ	
機器の取り扱い説明書等に従って適正に取り扱っている。	<input type="checkbox"/>
確実に装着している。	<input type="checkbox"/>
⑥ 発電機	
途中でガソリン等を補給しなくてもいいようにしている。	<input type="checkbox"/>
やむを得ず補給するときは周囲の安全確認を実施する。喫煙しながら補給しない。	<input type="checkbox"/>
⑦ 危険物容器	
周辺で火気や火花を発生する器具等を使用しない。	<input type="checkbox"/>
ふたを開けるときは、圧力調整ネジ等でガス抜きをしている。	<input type="checkbox"/>
危険物はその類に応じた容器に保管している。	<input type="checkbox"/>
使用していないときや使用後は容器の開口部を確実に閉めている。	<input type="checkbox"/>
火気や高温部から離れた直射日光の当たらない通風、換気の良い場所で保管。	<input type="checkbox"/>
直接地面に置く等静電気の蓄積を防いでいる。	<input type="checkbox"/>



東温市消防本部 警防課

連絡先：089-964-5217