令和６年度 水質検査結果

①北吉井浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	4	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	-										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	0.55										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	0										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.005										
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.011										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.002										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.004										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.008										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.6	5.9										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	88										
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	142										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.5	0										
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.3	7.2										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1未満										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和６年度 水質検査結果

②南吉井浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	-										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	0.95										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	0										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.001未満										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.002										
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.005										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.003										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.011										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.01										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
38	塩化物イオン	mg/L	200	13.4	15.8										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	82.7										
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	158										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3	0										
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.1	7.1										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1未満										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和６年度 水質検査結果

③拝志浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	-										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	0.86										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	0										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.07										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.002										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.004										
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.01										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.003										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.006										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
38	塩化物イオン	mg/L	200	8.1	8.7										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	60.6										
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	116										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0.3										
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	7.6										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1未満										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和６年度 水質検査結果

④上林浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	1										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	-										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	0.36										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.004										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.002										
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.009										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.003										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.023										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
38	塩化物イオン	mg/L	200	3.4	3.9										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	39.6										
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	107										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.3未満	0.3未満										
47	ｐＨ値		5.8～8.6	8.2	8.3										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1未満										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和６年度 水質検査結果

⑤川内浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	1										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	-										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	1.5										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	0										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.16										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.004										
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.008										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.002										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.002										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.091										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.15										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
38	塩化物イオン	mg/L	200	8.9	9										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	82.7										
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	177										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.4	0										
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.5	7.6										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1未満										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和６年度 水質検査結果

⑥土谷浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	0	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	-										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	0.57										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.008										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.004										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001未満										
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.011										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.004										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.003										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.005未満										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.04										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.01未満										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.5	4.9										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	49										
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	81										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.6	0.5										
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.4	7.7										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	1未満										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和６年度 水質検査結果

⑦松瀬川浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.002										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	-										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	1.6										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	0										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.005										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001										
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.009										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.003										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.54										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.27										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.14										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
38	塩化物イオン	mg/L	200	4.5	4.5										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	162										
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	256										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.5	0.4										
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7.6	7.7										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1未満	2										
51	濁度	度	2	0.1未満	1.2										
基　　準　　判　　定				適合	適合										

令和６年度 水質検査結果

⑧問屋大屋敷浄水場

No.	項　　目　　名	単位	基準値(以下)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	一般細菌	個/mL	100	1	0										
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず										
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	-	-										
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005	-	-										
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01	-	0.001未満										
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	-	-										
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02	-	-										
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04	-	-										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01	-	0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10	-	0.32										
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8	-	-										
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0	-	-										
14	四塩化炭素	mg/L	0.002	-	-										
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	-	-										
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.04	-	-										
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02	-	-										
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01	-	-										
20	ベンゼン	mg/L	0.01	-	-										
21	塩素酸	mg/L	0.6	-	0.06未満										
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02	-	0.002未満										
23	クロロホルム	mg/L	0.06	-	0.026										
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.017										
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1	-	0.001未満										
26	臭素酸	mg/L	0.01	-	0.001未満										
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1	-	0.029										
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03	-	0.013										
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03	-	0.003										
30	ブロモホルム	mg/L	0.09	-	0.001未満										
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08	-	0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.011										
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2	-	-										
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3	-	0.03未満										
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0	-	0.02										
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200	-	-										
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05	-	-										
38	塩化物イオン	mg/L	200	5.5	5.2										
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300	-	17.7										
40	蒸発残留物	mg/L	500	-	58										
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2	-	-										
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001	-	0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02	-	0.005未満										
45	フェノール類	mg/L	0.005	-	-										
46	有機物（全有機炭素[TOC]の量）	mg/L	3	0.8	0.8										
47	ｐＨ値		5.8～8.6	7	7.2										
48	味		異常でない	異常なし	異常なし										
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし										
50	色度	度	5	1	2										
51	濁度	度	2	0.1未満	0.1未満										
基　　準　　判　　定				適合	適合										